

Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland

Omschrijving problematiek

Het RIVM heeft in een artikel in nu.nl d.d. 14 januari 2020 gepubliceerd "waterzuiveringsinstallatie verspreid mogelijk legionella (via de lucht). Dit zou kunnen gebeuren via de afvalzuiveringsinstallaties.

Vragen

1. Bent u bekend met dit artikel?
2. Zijn er redenen om in Delfland onderzoek te doen naar mogelijke besmettingen via de daar werkzame afvalzuiveringsinstallaties?
3. Zijn de medewerkers, omwonenden en bezoekers voldoende beschermd tegen mogelijk voorkomende legionella?
4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord neemt HHDelfland dan maatregelen ter beperking van de besmetting en zo ja, welke?

Antwoorden

1. Bent u bekend met dit artikel?
Ja, we zijn zeker bekend met dit artikel. Wij blijven op de hoogte van onderzoeken in binnen- en buitenland op het gebied van afvalwaterzuivering en alle aspecten, inclusief veiligheid.
2. Zijn er redenen om in Delfland onderzoek te doen naar mogelijke besmettingen via de daar werkzame afvalzuiveringsinstallaties?
We hebben ons goed verdiept in de omstandigheden waaronder Legionella floreert en een risico vormt. Temperatuur speelt daarin een cruciale rol. Legionella is een probleem op afvalwaterzuiveringsinstallaties als daar een reactor staat die op hogere temperatuur wordt bedreven, en er een risico bestaat op aerosolen (waterdruppeltjes die door de lucht vliegen). Onze AWZI's worden allemaal bij omgevingstemperatuur bedreven, daarom is er op onze AWZI's vanuit het zuiveringsproces geen risico op Legionellabesmetting.
3. Zijn de medewerkers, omwonenden en bezoekers voldoende beschermd tegen mogelijk voorkomende legionella?
Ja, onze medewerkers, omwonenden en bezoekers zijn voldoende beschermd tegen Legionellose.

4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord neemt HHDelfland dan maatregelen ter beperking van de besmetting en zo ja, welke?
Deze vraag is niet van toepassing voor Delfland's afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Vooraf ouderen en zwakkeren in onze samenleving zouden het slachtoffer kunnen worden van legionella. Daarnaast dienen de medewerkers in een veilige omgeving te kunnen werken.

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland pdaverveldt@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl

DMS nummer:

Datum en tijdstip ontvangst:

Datum beantwoording: